

# Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Maintal

## Montage von ca. 770 LED Pilzleuchten

### Bauort

_____		_____
Ort/Ortsteil		Auftragsnr.
_____		_____
Straße/Hausnummer		Brennstelle
_____		
Projekt		

### Neuanlage/Änderung

Neuanlage  Änderung

### Montageleistungen oder Wartung Straßenbeleuchtung (Brennstellen)

<input type="checkbox"/> Mast ausgewechselt	<input type="checkbox"/> KÜK ausgewechselt/installiert
<input type="checkbox"/> Leuchtenkopf ausgewechselt	<input type="checkbox"/> Leuchtenwanne gereinigt
<input type="checkbox"/> Anschlussleitung ausgewechselt	Sonstiges _____

### Durchgeführte Prüfung vor Inbetriebnahme

Sichtprüfung:	In Ordnung / Vorhanden	nicht in Ordnung / nicht Vorhanden	Bemerkung
Fingersicherheit gegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei dem Kabelübergangskasten oder STN-Einspeisung, Schutz gegen direktes Berühren, alle Abdeckungen vorhanden
Absicherung gemäß Baurichtlinie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≤ 6A
„Ordnungsgemäße“ Leiterverbindung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anschlussklemmen zum Leuchtenkopf
„Ordnungsgemäße“ Leiterverbindung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEN Mast (Übergangswiderstand ≤ 0,3 Ohm)
Zwei Sicherungselemente im KÜK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Möglichkeit einer Leistungsreduzierung des Leuchtenkopf möglich
Masttür schließt bündig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kandelaber i.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mast steht schief, bzw. ist beschädigt
<b>Funktionsprüfung:</b>			
Leuchtmittel leuchtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leistungsreduzierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reduzieren der Anschlussleistung bzw. Helligkeit

### Klassifizierungsdaten

Leuchtenkopf	_____	_____	_____
	Hersteller	Typ	Anz. je Brennstelle
Leuchtmittel	_____	_____	_____
		Typ	Anz. je Leuchtenkopf
Mast/Ausleger	_____	_____	_____
		Typ (Mast)	Lichtpunkthöhe <span style="margin-left: 50px;">Typ (Ausleger)</span>
Sonstiges	_____	_____	_____
	Hersteller KÜK	Anzahl Sicherungen	Sonstiges

### Bemerkungen

\_\_\_\_\_

### Eingetragenes Elektroinstallationsunternehmen

Eingetragen bei:

_____	Firmenstempel	_____
Firmenname		NB
_____		_____
Straße und Haus-Nr.		Anweisungsnummer
_____	_____	_____
Postleitzahl Ort	Telefon, Fax, E-Mail	Datum Unterschrift

### Erklärung Elektrofachbetrieb

Die oben (bzw. in den Anlagen) genannte Beleuchtungsanlage ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, den Anschlussbedingungen (TAB) und den sonstigen besonderen Vorschriften des zuständigen Netzbetreibers von mir/uns errichtet und fertiggestellt worden.

_____	Unterschrift der eingetragenen verantwortlichen Elektrofachkraft	_____
Ort, Datum		Name in Druckschrift

### Anlagen

_____	_____
Lageplan	Auflistung Leuchten