




Legende:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| — Stromkabel Bestand | |
| — Steuerkabel DN 110 | Verlegetiefe = 100 mm |
| — 20kV- Kabel NA2XS(F)2Y DN 150 | Verlegetiefe = 100 mm |
| — Leerrohr DN 50 Steuerkabel | Verlegetiefe = 100 mm |
| — Leerrohr DN 150 MS- Kabel | Verlegetiefe = 100 mm |
| □ Stationen | |

...	Freiwillige/r	Format	Multistap, 1.5500	Datei: Hardgegen	
		A0	EAM Netz GmbH		
Kommissions-Nr.: P.0411650.101					
		2021	Datum	Name	
		Bearb.	09.06.21	Teichmann	
		Gesp.	09.06.21	Hofstätter	
		Notiz		OW	
					
		Actemium Energy Projects GmbH Germany West - Asset			
B	Kabeltrasse PV2	28.06.21	Teil		Bauf:
A	Stationen PV2	28.06.21	Teil		1.0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ersatz f.	Ersatz d.